

チェックバルブCDシリーズ 取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書、カタログをお読みにになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

	チェックバルブ [CD]シリーズ
概要	2次側の圧力が1次側より上昇した場合に逆流を防ぐ為のバルブです。接液部はフッ素樹脂を使用しているため耐食性に優れ、強酸や強アルカリはもちろん、その他の化学薬品など耐食性流体に使用できます。
用途例	半導体関係、薬品関係、化学工業等の方向制御など。
取付方向	自在



ご使用上の注意事項

- ・ 製品接液部材質とご使用流体の適合性をご確認の上、ご使用をお願い致します。
- ・ ご使用条件(流体・圧力・流量等)によってはバルブが振動又は音鳴りを起こすことがあります。
- ・ 流体が激しく乱れるラインや繰返し頻度が多い、あるいはサージ圧力などご使用条件により著しく耐久性が低下する恐れがあります。
- ・ 長時間作動しなかった場合やご使用環境によりシール材などが固着しクラッキング圧力が一時的に上昇する場合があります。
- ・ 低温でご使用の場合は凍結にご注意ください。
- ・ 製品の分解はしないで下さい。



施工時における注意事項

- ・ チューブへの継手の施工については、ご使用の継手メーカーのカタログ、取扱説明書を参照の上、配管して下さい。
- ・ 仕様にあったサイズの継手を接続して下さい。仕様以外のサイズの継手を接続すると、液漏れの原因となります。
- ・ 曲げ応力・引張応力が働く配管方法は行わないで下さい。液漏れの原因となります。
- ・ 施工させる際は6面取り部以外を押さえて施工しないで下さい。本体が緩んで漏れの原因となります。
- ・ 配管中にゴミやシールテープ等異物が混入すると作動不良の原因になることがあります。施行前には配管中のゴミ、汚れ等を除去(フラッシング)をして下さい。清浄な流体でご使用下さい。
- ・ 施工後に必ず動作確認を行い、各接続の漏れが無いように注意して下さい。
- ・ 点検などが容易に出来る場所に設置して下さい。
- ・ 流れ方向を矢印(→)で確認し、IN、OUTを正しく設置して下さい。
- ・ 人体に危険の及ばない場所、または方向に設置してください。

◆製品保証

弊社製品の保証期間は納入後1年間とします。保証期間内に弊社の責による故障が生じた場合には、納入品単体の交換を行います。納入品の故障により発生した二次的な損害についての責任、保証はご容赦願います。次に該当する場合は、保証適用除外となります。

- ・ お客様の不適切な取り扱い、又は使用による場合
- ・ 弊社以外での改造、又は修理を行った場合
- ・ 過酷な使用と判断される場合
- ・ 天災、災害、争乱等で弊社の責に無い場合
- ・ 弊社製品と認められない場合